

Acquedotto di Villasanta – pozzo Da Vinci

1) Numero di pozzi attivi e portata

I pozzi attualmente attivi a Villasanta sono 5 e approvvigionano il comune con una portata complessiva pari a 75 l/s.

In tabella il dettaglio dei pozzi presenti nel territorio di Villasanta.

cod.	Pozzo	Stato attuale	Portata attuale (l/s)
0152390003	Pozzo Cavour	In esercizio	9
0152390006	Pozzo Manzoni alpini	In esercizio	10
0152390002	Pozzo Manzoni scuole	In esercizio	20
0152390008	Pozzo Risorgimento	In esercizio	16
0152390135	Pozzo Da Vinci	In esercizio	20
0152390007	Pozzo Sauro	escluso	0
0152390009	Pozzo Mameli	escluso	0
0152390004	Pozzo Sciesa	escluso	0

2) Dati pozzo da Vinci

Dati volumi sollevati/erogati pozzo da Vinci

Anno	Mese	Sollevato[m3]	Usi Tecnologici[m3]	Acqua Trattata[m3]	Erogato[m3]
2023	7	32 311,00	0	32 311,00	32 311,00
2023	8	40 066,00	0	40 066,00	40 066,00
2023	9	38 698,00	0	38 698,00	38 698,00
2023	10	34 915,00	0	34 915,00	34 915,00
2023	11	42 920,00	0	42 920,00	42 920,00
2023	12	40 394,00	0	40 394,00	40 394,00
2024	1	39 835,00	0	39 835,00	39 835,00
2024	2	37 267,00	0	37 267,00	37 267,00
Tot		306 406,00	0	306 406,00	306 406,00

Incidenza pozzo Da Vinci sul volume erogato totale del comune di Villasanta

Anno	mese	Erogato totale comune [m3]	Erogato pozzo Da Vinci [m3]	% incidenza pozzo da Vinci sul volume erogato totale comune
2023	7	167 956	32 311	19,24%
2023	8	168 505	40 066	23,78%
2023	9	161 323	38 698	23,99%
2023	10	145 220	34 915	24,04%
2023	11	171 839	42 920	24,98%
2023	12	158 585	40 394	25,47%
2024	1	157 243	39 835	25,33%
2024	2	146 906	37 267	25,37%