



M.05.10.1.03
Revisione 7 del 30/03/12

LAS N°1070
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAP e ILAC

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) DELLA PROVINCIA DI MILANO 1
D.F.G.R. n. 070634 del 22.12.1997

U.O.C. Laboratorio di Prevenzione
Via Spaggiardi, 19 - 20015 Parabiago (MI) - Tel. 0331/458.400 - Fax 0331/498.539
e-mail: lap@aslmi1.mi.it

N. Rapporto di Prova 07847/2014

a. ASL della Provincia di Monza e Brianza
Via Novara 3
Desio

Parabiago II 13/03/2014

Rapporto di Prova

ORIGINALE

Campione di: acque potabile

Denominato: RE1080498U0021

Campionato in seguito a: routine/consortivo

Campionato presso: VILLASANTA - MANZONI 2+6 MISCELATA

Prodotto da: //

Campionato in data: 10/03/2014

a cura di: ASL della Provincia di Monza e Brianza - Monza (campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA)

con verbale di prelievo n° 2/14/228

data ricevimento campione: 10/03/2014

data inizio analisi: 10/03/2014

data fine analisi: 13/03/2014

PARAMETRO (**) (metodo di prova)	ESITO	UNITA' DI MISURA	LIMITI DI RIFERIMENTO
Conta coliformi totali (PI/APAT IRSA - met. 70100)	0	UFC/100 ml	0 UFC / 100 ml
Conta escherichia coli (APAT CNR IRSA 7030 C Mar 29 2003)	0	UFC/100 ml	0 UFC / 100 ml
Conta di enterococchi intestinali (ISO 7899- Z:2000)	0	UFC/100 ml	0 UFC / 100 ml
Conta pseudomonas aeruginosa (DMS 13/01/93 O.U. 14 del 19/01/93) (*)	0	UFC/ 250ml	

(*) prova non accreditata da ACCREDIA

(**) DL.vo n. 31/2001

Il Referente Area Medica
Sicurezza acqua e ambiente indoor
D.ssa Elisabetta Graziano

U.O.S. Medica di Laboratorio
Il Responsabile
D.ssa Maria Alessandra Vitale

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente senza approvazione scritta del Laboratorio di prova.
Il campione non è più disponibile in quanto utilizzato completamente per l'analisi.